



## Texte pour cahiers des charges

Application de désenfumage 

### **Brakel® Boîtier de commande à air comprimé type G1-B1**

|  |  |
|--|--|
| Description  | : Boîtier de commande pour le contrôle des dispositifs d'alimentation et d'évacuation nommés   |
| Caractéristiques   | : Réalisé avec entre autres des batteries de courant de secours, interrupteurs "Manuel-0" et témoins lumineux (ouverture / fermeture de groupes) |
| Matière  | : Tôle émaillée, RAL 7035.   |
| Dimensions du boîtier (hauteur x largeur x profondeur)   | : *** x *** x *** mm   |
| Répartition par groupe                                   | : ***  |
| Commande depuis une installation de détection d'incendie | : Au moyen de contact(s) à ouverture sans potentiel.   |
| Alimentation (par des tiers)                             | : 230 V CA (groupe final individuel, point de raccordement fixe)   |
| Batteries de courant de secours                          | : Capacité basée sur l'existence d'un contrat d'entretien et de services 24 heures sur 24.   |
| Contrôles  | : NPR 6095-1 et NEN 1010   |