

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0336 - CPD - 8561

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction – DPC), il a été établi que le produit de construction:

Dispositif d'évacuation de fumées et de chaleur naturels

Dénomination commerciale:

Estra

commercialisé par
Brakel Aluminium B.V.

et fabriqué dans les installations de production

Brakel Aluminium B.V.

Linie 48

5405 AN Uden

The Netherlands

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine ainsi qu'à des essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine selon un plan d'essais préétabli. Les organismes notifiés 1234-Efectis Nederland B.V, ont réalisé les essais de type initiaux sur les caractéristiques pertinentes du produit. L'organisme notifié 0336-TÜV Rheinland Nederland B.V. a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité et les performances décrites dans l'annexe ZA de la normes


EN 12101-2

ont été appliquées et que le produit répond à toutes les exigences imposées (annexe 1).

Ce certificat a été délivré pour la première fois le **25 mai 2007** et demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine ne sont pas modifiés de manière significative..

Apeldoorn, janvier 2012

TÜV Rheinland Nederland B.V.
Boogschutterstraat 11A
NL – 7324 AE Apeldoorn
Pays-Bas



Managing Director TÜV Rheinland Nederland B.V.

Ce certificat consiste en 1 certificat et 1 annexe

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0336 - CPD - 8561

Annexe 1 (page 1 sur 2)

Dispositif d'évacuation de fumées et de chaleur naturels

Dénomination commerciale:

Estra

Estra, électrique servis avec louveres uniquement du verre.

Wmin [mm]	Wmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.500	700	3.000

Estra, électrique servis avec louveres de doubler le verre.

Wmin [mm]	Wmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.600	700	3.000

Classification:

- Cv : 0,57
- WL 1500
- Re 1000 (+10000) pour le range entire.
- B 300
- T (00)
- SL 0

Ce certificat consiste en 1 certificat et 1 annexe

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0336 - CPD - 8561

Annexe 1 (page 2 sur 2)

Dispositif d'évacuation de fumées et de chaleur naturels

Dénomination commerciale:

Estra

Estra, pneumatique servis avec louveres uniquement du verre.

Wmin [mm]	Wmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.500	700	3.000

Estra, pneumatique servis avec louveres de doubler le verre.

Wmin [mm]	Wmax [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]
400	1.600	700	3.000

Classification:

- Cv : 0,57
- WL 1500
- Re 1000
- B 300
- T (00)
- SL 0

Ce certificat consiste en 1 certificat et 1 annexe